

## Instruks til kloakmester

Kloakmester, der skal være autoriseret, skal især påse at:

- septik-/trixtanken bliver sløjfet eller bygget om til en gennemløbsbrønd.
- indholdet fra septik-/trixtanken ikke tømmes ud i den offentlige kloak, men bortkøres af en slamsuger til et offentligt renseanlæg.
- drænvand og regnvand fra tage og befæstede arealer ikke tilledes kloakken, men bortskaffes som hidtil til nedsivningsanlæg, grøfter eller dræn.
- **tilslutning skal ske direkte til den afsatte studs på pumpestationen.**
- der skal være mindst en brønd, hvorfra der kan foretages inspektion og evt. rensning af ledningen, der er tilsluttet pumpestationen.
- brønde placeres i højder, så det undgås, at jord falder ned i dem i forbindelse med inspektion.
- **kloakken holdes fri for grus og lignende, da det kan beskadige pumpen og medføre unødvendigt slid.**
- vejledninger og anvisninger følges.

**Kloakker, brønde og pumpestation skal være rengjort,  
inden pumpen kan installeres.**

Tømning af septik-/trixtanken sker for ejerens regning.

**Installation af pumpestationen aftales med driftsfolkene for Middelfart Spildevand på telefon 51513976. Ring venligst i god tid.**

Når tilslutningen til pumpestationen er udført, skal kloakmesteren indsende en færdigmelding og kloakplan af det udførte arbejde til:



**Middelfart Spildevand as**

Att.: Lotte B. Mogensen

Langelandsvej 22 B mf.

5500 Middelfart

[www.middelfartspildevand.dk](http://www.middelfartspildevand.dk)

Middelfart Spildevand sender oplysningerne omkring kloakeringen videre til Middelfart Kommune.